

Wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI

Informacje dla odbiorców Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Białogardzie, publikowane zgodnie z §48 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, dotyczące wskaźników czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla roku kalendarzowego 2023.

Wskaźnik	Typ przerwy	Wartość
SAIDI [minuty/rok]	planowane	244,21
	nieplanowane	0
	nieplanowane z katastrofalnymi	0
SAIFI [przerwy/odbiorcę]	planowane	0,05
	nieplanowane	0
	nieplanowane z katastrofalnymi	0
MAIFI [przerwy/odbiorcę]		0,00
Liczba odbiorców w sieci		19

SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców

SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców

MAIFI – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców

Przerwa planowana – wynikająca z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej, czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej

Przerwa nieplanowana – spowodowana wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej

W zależności od czasu ich trwania, przerwy dzieli się na:

- Przemijające (mikroprzerwy), trwające krócej niż 1 sekundę
- Krótkie, trwające nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty
- Długie, trwające nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin
- Bardzo długie, trwające nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
- Katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny